

# Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 22-004376-PR02

(GAS-A05-11-de-01)



Auftraggeber **Heruvent B.V.**  
Postbus 404  
5430 AK Cuijk  
Niederlande

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produkt                | Einbruchhemmendes Dachflächenfenster                                    |
| Bezeichnung            | SF-eben-2Fach   |
| Lichtes Maß<br>(B x H) | 500 mm bis 2000 mm x 500 mm bis 2000 mm<br>Max. bis 2,25 m <sup>2</sup> |
| (Rahmen)<br>Material   | Aluminium   |
| Angriffseite           | Bauwerkaußenseite   |
| Öffnungsart            | nicht öffnenbar   |
| Verglasung             | mind. P4A nach DIN EN 356   |
| Beschläge              | -/-   |

### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2021

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2021

DIN EN 1629 : 2021

DIN EN 1630 : 2021

Prüfbericht:  
22-004376-PR08  
vom 12.04.2023

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Blatt 1 bis 2

### Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2021



RC 2 / 2 N\*)

\*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

28.04.2023

Simon Stürer  
Stv. Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Thomas Zimmer, MSc  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 6 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (2 Seiten)

### Typenliste

| lfd. Nr. | geprüfte Ausführung   | gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten  | Nachweise / Auflagen                                 |
|----------|---|---|--|
| 1.       | Einbruchhemmendes Dachflächenfenster in ebener Ausführung mit lichter Öffnung von 700 mm x 700 mm bzw. 1500 mm x 1500 mm. Geprüft in der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627:2021   | <b>Alternative Abmessungen</b><br>Ausführung der Dachflächenfenster in alternativen lichten Maßen zulässig.<br>Lichte Maße in verschiedenen Abmessungen ausführbar, maximale Gesamtfläche der lichten Öffnung 2,25 m <sup>2</sup> . | Prüfbericht Nr.:<br>22-004376-PR08<br>vom 12.04.2023 |
| 2.       | Einbruchhemmendes Dachflächenfenster in ebener Ausführung mit Aufsetzkranz E50 bzw. H15 und lichter Öffnung von 700 mm x 700 mm (E50) bzw. 1500 mm x 1500 mm (H15). Geprüft in der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627:2021 | <b>Alternative Einbausituationen</b><br>Montage der zugelassenen Dachflächenfenstervarianten auf den folgenden Aufsetzkränzen ist möglich:<br>- H15<br>- E15<br>- E30<br>- E50  | Prüfbericht Nr.:<br>22-004376-PR08<br>vom 12.04.2023 |

Ende der Typenliste.